

# कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)



क्र. 229/पा.न. देवास

दिनांक: 14/12/2020

प्रबंधक, सेन्ट्रल इंडिया एकेडमी, भोपाल रोड, देवास के आवेदन पत्र के आधार पर मेरे द्वारा दिनांक 14/12/2020 को सेन्ट्रल इंडिया एकेडमी भोपाल रोड देवास का मौका देखकर निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित उपकरण मौके पर लगे पाए गए जो निम्नानुसार है:

## 1. ग्राउंड फ्लोर

निरीक्षण के दौरान पाया गया की स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर ए.बी.सी टाइप 4 के.जी 04 के एक्सटीग्युशर का लगा होना पाया गया। निरीक्षण के दौरान फायर एक्सटीग्युशर को चलाकर देखा गया जो चालू हालत में पाए गए।

## 2. फर्स्ट फ्लोर

निरीक्षण के दौरान पाया गया की स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर ए.बी.सी टाइप 4 के.जी के 04 एक्सटीग्युशर का लगा होना पाया गया।

## 3. सेकंड फ्लोर

निरीक्षण के दौरान पाया गया की स्कूल के सेकंड फ्लोर पर ए.बी.सी टाइप 4 के.जी 04 के एक्सटीग्युशर का लगा होना पाया गया। निरीक्षण के दौरान फायर एक्सटीग्युशर को चलाकर देखा गया जो चालू हालत में पाए गए।

साथ ही निरीक्षण के दौरान पाया गया की स्कूल व्यवस्थापक द्वारा इलेक्ट्रिक पैनल के पास सी.ओ.टू टाइप के 9 के.जी. 01 नग, कंप्यूटर कक्ष के पास ए.बी.सी टाइप 4 के.जी के 01 नग एक्सटीग्युशर का लगा होना पाया गया जो आपातकाल समय उपयोग में लाये जा सकते हैं।

## 4. सैंड बकेट

निरीक्षण के दौरान पाया गया की स्कूल में नग सैंड बकेट का होना पाया गया।

## 5. सीढ़ियों की व्यवस्था

निरीक्षण के दौरान पाया गया की स्कूल में 02 स्टेयर कैस की व्यवस्था की गई है जो स्कूल के आगे और पीछे की ओर से प्रत्येक फ्लोर से जुड़ी हुई है जिसका आपातकाल के समय उपयोग किया जा सकता है जो अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त है।

  
आचार्य

देवास सनरीज एजुकेशन सोसायटी  
देवास (म.प्र.)

  
PRINCIPAL

CENTRAL INDIA ACADEMY  
DEWAS

## 6. आगमन एवं निर्गमन की व्यवस्था

निरिक्षण के दौरान पाया गया की स्कूल में 02 मेंन गेट की व्यवस्था की गई है जो एक आगे और एक पीछे की ओर रखा गया है जो अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त है

## 7. मीन्स ऑफ़ एक्सेस


निरिक्षण के दौरान स्कूल के चारों ओर नियमानुसार वाहनों के आवागमन हेतु पर्याप्त जगह का होना पाया गया साथ ही स्कूल परिसर में आगमन निर्गमन के साइन बोर्ड का लगा होना पाया गया

## 8. पानी की व्यवस्था

निरिक्षण के दौरान पाया गया की स्कूल में 03 बोरिंग है जिसमे पर्याप्त मात्रा में पानी है तथा 5,000 लीटर क्षमता के 03 ओवरहेड टैंक की व्यवस्था की गई है जो आपातकाल के समय उपयोग में लाये जा सकते हैं। निरिक्षण के दौरान बोरिंग को चलाकर देखा गया जो चालू हालत में पाया गया

स्कूल द्वारा स्थापित किये गए उक्त उपकरण छोटी अग्निदुर्घटना से निपटने के लिए पर्याप्त है

उपरोक्त प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष तक वैध रहेगा।

  
अध्यक्ष  
देवास सनरीज एजुकेशन सोसायटी  
देवास (म.प्र.)

  
PRINCIPAL  
CENTRAL INDIA ACADEMY  
DEWAS

413  
प्रभारी अधिकारी  
फायर ब्रिगेड  
नगर पालिक निगम  
देवास (म.प्र.)