

Office Of Commissioner/Fire Officer, DEWAS NAGAR NIGAM
UJJAIN Division , DEWAS
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020857/FNOC/COL/2025/2249
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 18, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-May-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : CENTRAL INDIA ACADEMY

आवेदक का पता / Applicant Address : M/S CENTRAL INDIA ACADEMY OWNER - SMT.ANNURADHA W/O CHARANJEET ARORA ADD:- 20, RAVIDRA NAGAR INDORE (M.P.)
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : 452001 452001
Fire Plan Approval
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 8100 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : M/S CENTRAL INDIA ACADEMY SUR. NO.92/2, &92/3, AT VILLAGE JAITPURA, TEH. & DIST. DEWAS DEWAS NAGAR NIGAM
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100020857 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

विषयांतर्गत प्रकरण क्रमांक 6100020857 दिनांक 18.04.2025 (फायर प्लान अप्रूवल), सेन्ट्रल इंडिया एकेडमी, सर्वे नं.- 92/2, 92/3, ग्राम जैतपुरा, भोपाल रोड, देवास म.प्र. के 3465.98 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित एवं 09.00 मीटर ऊंचे शैक्षणिक भवन के लिये "फायर प्लान अप्रूवल" प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित संस्था का फायर प्लान, सक्षम फायर कन्सल्टेन्ट द्वारा तैयार कर (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है, तथा अग्निसुरक्षा संबंधि निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इंजीनियर तथा कम्पनी के मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार उक्त संस्था को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:-


(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा:-

1. Access.

Director,
Central India Academy
Bhopal Road, DEWAS.

देवास सन्नेज एजुकेशन सोसायटी
देवास (म.प्र.)

PRINCIPAL,
CENTRAL INDIA ACADEMY
BHOPAL ROAD, DEWAS.




Office Of Commissioner/Fire Officer, DEWAS NAGAR NIGAM
UJJAIN Division , DEWAS
Madhya Pradesh


अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020857/FNOC/COL/2025/2249
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 18, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-May-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : CENTRAL INDIA ACADEMY

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.


PRINCIPAL,
CENTRAL INDIA ACADEMY
PHOPAL ROAD, DEWAS



Office Of Commissioner/Fire Officer, DEWAS NAGAR NIGAM
UJJAIN Division , DEWAS
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020857/FNOC/COL/2025/2249

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 18, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-May-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : CENTRAL INDIA ACADEMY

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.


24. Refuge Area.

2. उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल नं.-07, के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत कर फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आइ.एस. मानकों का पालन करना आवेदक के लिये अनिवार्य होगा।

3. आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 01 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

4. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

5. आवेदक फायर प्लान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 में प्रावधानित एवं स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने की कार्यवाही उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक अग्नि सुरक्षा प्रमाण जारी किया जा सकेगा। और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग, अनुमति/लायसेन्स प्रदाय किया जावेगा। निर्धारित अवधि में फायर अनुमोदन अनुसार एवं एन.बी.सी. भाग 04 में प्रावधान अनुसार फायर सुरक्षा उपकरण स्थापित कर अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तो निर्धारित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार परिवर्तन करने पर अग्नि प्राधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एन.ओ.सी. स्वतः निरस्त मानी जावेगी।



Office Of Commissioner/Fire Officer, DEWAS NAGAR NIGAM
UJJAIN Division , DEWAS
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020857/FNOC/COL/2025/2249
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 18, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-May-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : CENTRAL INDIA ACADEMY


अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत प्रस्तावित स्थल हेतु "फायर प्लान अप्रूवल" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है, और तदानुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

**RAJNEESH
H KASERA**

Digitally signed by
RAJNEESH
KASERA
Date: 2025.05.16
17:26:16 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, DEWAS NAGAR NIGAM

UJJAIN Division , DEWAS
Madhya Pradesh


PRINCIPAL,
CENTRAL INDIA ACADEMY,
BHOPAL ROAD, DEWAS